

Algemeen Bestuur

Veiligheidsregio Groningen

Datum: 2 november 2018

Onderwerp: Bluswatervoorzieningen

Samenvatting

Om gezondheidsredenen zullen nieuwe leidingstelsels van het waterbedrijf minder water kunnen leveren voor bluswater. Gezondheidseisen aan drinkwater staan op gespannen voet met de capaciteitseisen die de brandweer aan bluswater stelt. Deze ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat Veiligheidsregio Groningen een verkennend onderzoek heeft uitgevoerd naar goede toekomstbestendige bluswatervoorzieningen. Hiertoe zijn 3 opties voorgelegd, waarbij geadviseerd wordt om Optie B nader uit te werken. Deze optie omvatten het volgende:

Optie A; De huidige bluswatervoorzieningen houden we in stand. Verder ondernemen we geen actie. Veiligheidsregio Groningen accepteert de afname van de hoeveelheid bluswater. Daarmee accepteert de Veiligheidsregio tevens dat er in de incidentbestrijding knelpunten kunnen ontstaan.

Optie B; Er wordt afscheid genomen van alle brandkranen die minder dan 30m³ per uur bluswater leveren. De overige brandkranen blijven behouden. Daarnaast worden alle secundaire en tertiaire bluswatervoorzieningen in de regio in kaart gebracht. Wanneer de bluswatervoorzieningen in beeld zijn gebracht is zichtbaar waar de bluswaterdekking in de regio onvoldoende is. Voor die gebieden wordt gekeken naar alternatieven in de bluswatervoorzieningen.

Optie C; Er wordt afscheid genomen van alle brandkranen. Onderzocht wordt wat de beste alternatieven zijn om water bij het incident te krijgen. Ook hierbij worden alle secundaire en tertiaire bluswatervoorzieningen in de regio in kaart gebracht.

Met het uitgevoerde verkennend onderzoek Bluswatervoorzieningen wilde Veiligheidsregio Groningen in samenwerking met Waterbedrijf Groningen bereiken dat ook in de toekomst een duidelijk beeld bestaat van de (primaire) bluswatervoorzieningen in de regio waarvan gebruik kan worden gemaakt voor de incidentbestrijding. Voorkomen dient te worden dat repressieve eenheden (te lang) geen of onvoldoende bluswater tot hun beschikking hebben, waardoor zij niet de benodigde hulp kunnen verlenen aan de inwoners of bedrijven van onze regio.

Omdat brandkranen in de toekomst niet bij elke inwoner van de regio voor de deur liggen, adviseert de projectgroep tot het uitvoeren van een verdiepend onderzoek. Op basis van informatie vanuit Waterbedrijf Groningen kan Veiligheidsregio Groningen zich op de hoogte stellen van de locaties van brandkranen en hun bluswaterlevering. Tevens kan Veiligheidsregio Groningen beoordelen wat de gewenste / benodigde hoeveelheid bluswater bedraagt voor een specifiek gebied. Hierbij kan dan onderscheid gemaakt worden naar verschillende gebiedstypen, zoals platteland, natuurgebied, stedelijk gebied, industriegebied en havengebied. Aan de hand van de beschikbare informatie wordt dan inzichtelijk waar voldoende en waar onvoldoende bluswater beschikbaar is. Vervolgens kan bezien

worden welke (aanvullende) maatregelen genomen dienen te worden om te voorzien in voldoende bluswater.

Financiële, materiële en personele consequenties

Om zowel personele, materiële als financiële consequenties in beeld te brengen, zal vervolgonderzoek nodig zijn. Dit onderzoek zal duidelijkheid moeten geven hoe naar de toekomst voldoende bluswatervoorziening geborgd kan worden. Dit onderzoek zal regio breed inzage moeten geven over de wijze waarop dit gerealiseerd moet worden, waarbij onderscheid gemaakt zal worden naar de verschillende aanwezige risicoprofielen (platteland, natuurgebied, stedelijk gebied, industrieel gebied en havengebied) binnen de regio. De kosten van het vervolgonderzoek worden opgevangen binnen de bestaande begroting.

Daarbij zal ten aanzien van het risicoprofiel 'platteland' het eerder ontwikkelde 'witte vlekkenplan' betrokken worden. In dit plan, opgesteld in 2010, zijn de bluswatervoorzieningen geïnventariseerd en beoordeeld en is vervolgens gekeken naar mogelijke en passende maatregelen (brandweezorg in samenhang). Voor alle gebiedstypen zal gekeken worden naar beschikbare bluswatervoorzieningen en mogelijkheden om eventuele tekortkomingen hiervan op te lossen.

Conclusies en aanbevelingen

Om ook in de toekomst te beschikken over voldoende bluswater voor de incidentbestrijding wordt geconcludeerd dat vervolgonderzoek op bluswatervoorzieningen gewenst is. Het vervolgonderzoek kan opgevangen worden binnen de huidige begroting.

Het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen besluit:

1. Kennis te nemen van de resultaten van het verkennend onderzoek Bluswatervoorzieningen;
2. in te stemmen met de richtinggevende keuze voor optie B: Behoud van de brandkraan als primaire bluswatervoorziening;
3. Vervolgonderzoek te laten voeren naar de borging van voldoende bluswatervoorzieningen voor de toekomst.